

## 第 14 回 防災対策指針検討会 議事録

- 1.開催日時：平成 20 年 5 月 16 日（金）10:00～12:10
- 2.開催場所：日本電気協会 4 階 B 会議室
- 3.参加者（順不同，敬称略）
  - 委員：岩崎主査（関西電力），厚副主査（東京電力），飯塚（東北電力），田中（中国電力），  
田尻（九州電力），沼田（日本原電）（計 6 名）
  - 委員代理者：長谷川（北海道・早川），中田（北陸電力・石櫃），井上（中部電力・霜垣）  
（計 3 名）
  - 欠 席：高橋委員（四国電力），高階（常時参加）
  - オブザーバ：辻（関西電力），阿部（日本原子力研究開発機構），猪俣（原子力安全・保安院）  
（計 3 名）
  - 事務局：糸田川（日本電気協会）（計 1 名）

### 4.配付資料

- |            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 資料 No.14-1 | 第 13 回防災対策指針検討会議事録(案)            |
| 資料 No.14-2 | JEAG4102「原子力発電所の緊急時対策指針」本文(案)    |
| 資料 No.14-3 | JEAG4102「原子力発電所の緊急時対策指針」解説(案)    |
| 資料 No.14-4 | 緊急時対策所設計指針策との関連について              |
| 資料 No.14-5 | 課題事項の指針への取り込み案について               |
| 参考-1       | JEAG4102 改定に関する当面の課題（ドラフト）       |
| 参考-2       | 防災指針「異常事態連絡様式」の廃止に伴う対応について（ドラフト） |
| 参考-3       | 官報改正情報ニュース                       |
| 参考-4       | 防災対策指針検討会委員名簿                    |

### 5.議事

#### (1)定足数確認

事務局より，委員総数 10 名に対して，本日の出席委員数は，代理出席を含めて 9 名であり，検討会決議に必要な委員総数の 2/3 以上の出席数であることが確認された。また，代理出席者 3 名及びオブザーバ参加者 3 名について，岩崎主査より，会議参加が承認された。

#### (2)前回議事録の確認

事務局より全委員に事前送付済みの前回議事録(案)(資料 14-1)について，以下の修正の上，正式議事録とすることが確認された。

(修正箇所) 原子力・安全保安院 原子力安全・保安院

#### (3) JEAG4102「原子力発電所の緊急時対策指針」改定(案)の検討

主査より，資料 14-2～5 及び参考 1～3 に基づき，JEAG4102「原子力発電所の緊急時対策指針」改定(案)に関して，前回以降に検討し，指針案に反映した内容について説明が行われ，検討・審議した。

本日の検討・審議内容を踏まえ，各委員の追加コメントを 5 月末までに主査へ寄せることとし，その内容を次回検討会資料に反映することとされた。

(主なコメント)

[資料 14-2]

- ・ 4 頁上 6 行目：「・・・の未然予防を図るとともに」 「・・・を未然に防止するとともに」に修正した方がよい。
- ・ 9 頁上 20 行目：「磁気テープ」「電子媒体」でないか。
- ・ 13 頁 3.11.3 訓練の評価において，「外部評価者」の表現を内容が明確になるように見直した方がよい。

[資料 14-3]

- ・ 4 頁 3.原子力災害予防対策の解説 3.1 において，「軽微な変更」に該当する内容であることが明確になるように見直した方がよい。同じく，(参考)においても，「名称に関する軽微変更である主旨を入れて見直した方がよい。
- ・ 24 頁の熱ルミネセンス線量計又は蛍光ガラス線量計の配備数欄 5 行目：「素子 2 個以

上」「素子は4個以上」に訂正する。

- ・ 36 頁上 11 行目：「B 」 「B 」に訂正する。
- ・ 38 頁の「全 核種」及び「全 核種」の数値記載は原子力発電所には該当しないので、削除した方がよい。
- ・ 38 頁下 8 行目：「移流拡散計算」の呼び方はこれでよいのか調べる必要がある。

[資料 14-5]

- ・ 現状記載欄の本文 3.11.3 訓練の評価は、3.7.3 点検の項目の方がよいのでは。
- ・ 当面の課題の最下欄の第 10 条の放射線測定設備等の故障において値を検知した場合の処置に対し、解説のどこに記載するのか。  
6 頁解説 3.8 に入れることを考えている。

#### 6.その他

次回検討会の開催日程は、別途調整することとされた。

以上