

第 61 回 緊急時対策指針検討会 議事録

1. 開催日時 2025 年 4 月 15 日(火) 10 時 00 分～10 時 30 分
2. 開催場所 一般社団法人 日本電気協会 C 会議室 (Web 会議併用)
3. 出席者 (順不同, 敬称略)
出席委員: 安田主査(北陸電力), 玉井副主査(北海道電力), 磯野(日本原子力発電),
藤原(関西電力), 財田(中部電力), 高橋 (東京電力 HD), 三村(中国電力),
河津(九州電力), 三島(四国電力) (計 9 名)
代理出席: なし (計 0 名)
欠席委員: 三浦(東北電力) (計 1 名)
常時参加者: 小室(北海道電力), 林(九州電力), 富沢(日本原子力研究開発機構),
山本(原子力安全推進協会), 澤田(関西電力) (計 5 名)
説明者: 岸本(北陸電力), 池上(四国電力) (計 2 名)
事務局: 梅津 (日本電気協会) (計 1 名)

4. 配付資料

- 資料 No.61(1)-1 緊急時対策指針検討会委員名簿
- 資料 No.61(1)-2 緊急時対策指針検討会委員名簿(日程調整)
- 資料 No.61(2) 第 60 回 緊急時対策指針検討会 議事録(案)
- 資料 No.61(3)-1 JEAG4102 改定について
- 資料 No.61(3)-2-1 JEAG4102-202X 改定案
- 資料 No.61(3)-2-2 改定案確認の役割分担(案)とチェックリスト
- 資料 No.61(3)-3-1 JEAG4102-20XX 比較表 (本文)
- 資料 No.61(3)-3-2 JEAG4102-20XX 比較表 (解説)
- 資料 No.61(3)-3-3 JEAG4102-20XX 比較表 (附属)
- 資料 No.61(3)-3-4 JEAG4102-20XX 比較表 (附属 (別表))
- 資料 No.61(3)-3-5 JEAG4102-20XX 比較表 (外部事象抜粋)
- 資料 No.61(3)-4 JEAG4102 改定案 (中間報告) に関する運転・保守分科会から頂いた意見等
- 資料 No.61(3)-5 JEAG4102 改定案 (中間報告) に関する原子力規格委員会から頂いた意見等
- 資料 No.61(3)-6 規格制改定時に対象とした国内外の最新知見とその反映状況

5. 議 事

事務局より, 本検討会にて私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び諸外国の競争法に抵触する行為を行わないことの周知徹底が行われた後, 安田主査の開催挨拶があり, その後議事が進められた。

(1) 代理出席者, 委員定足数, 常時参加者, 説明者, オブザーバ, 配付資料の確認

事務局より, 現時点で出席委員数は 9 名であり, 分科会規約第 13 条(検討会)第 15 項の決議に必要な委員総数の 3 分の 2 以上の出席を満たしていることが確認された。常時参加者 5 名及び説明者 2 名の紹介の後, 配布資料の確認があった。

(2) 前回議事録の確認

事務局から, 資料 No.61(2)に基づき, 前回議事録案の紹介があり, 分科会規約第 13 条(検討会)第 15 項に基づき, 正式議事録にすることについて決議の結果, 特にコメントはなく, 出席委員の 5 分の 4 以上の賛成で承認された。

(3) JEAG4102 改定について

安田主査及び岸本説明者より, 資料 No.61(3)シリーズに基づき, JEAG4102 改定につ

いて説明があった。

JEAG4102 改定案を、本検討会における意見及び誤記チェック結果を反映したうえで運転・保守分科会に上程することについて、決議の結果承認された。

主なご意見・コメントは下記のとおり。

- ・ 資料 No.61(3)-6 について、項目の並び順は電気協会のフォーマットに基づいている。
- ・ 今回の改定で反映した項目に下線を引いているのであれば、「原子力事業者防災業務計画の確認に係る視点等について」から評価の体制の明確化等を JEAG4102 へ反映したため、下線を追加すべき。
- ・ 最新知見として記載するものの線引きはあるのか。例えば電事連のガイドは範囲に含まれるのか。
- JEAG4102（比較表を含む）で引用している改定（新規含む）があったものを記載しているが、電事連のガイドは引用していないため、今回は記載していない。
- ・ 誤記チェックは 4/30 までをお願いします。
- ・ 改定箇所を中心に、それ以外の箇所についても気づきがあれば示してほしい。
- ・ 確認者は検討会委員のみか。また、依頼の際にはチェックシートのワードファイルを添付してほしい。
- 検討会委員を含めたうえで、委員以外を追加しても問題ない。ワードファイルの添付については拝承。
- ・ 誤記チェック結果を受けた修正も 4 月中に完了させるのか。
- 5/13 の運転・保守分科会には修正したうえで上程する。
- ・ 附属書の別表，SE41 解釈の参考にある東海第二の格納容器温度について、現記載の 171℃は GE41 の記載であるため、136℃に変更させてほしい。
- 変更理由等について詳細を確認の上、修正する。
- ・ 今回の検討会での意見，誤記チェックの結果を反映するという条件で，JEAG4102 改定案を運転・保守分科会に上程することについて，決議を取りたいと考える。
- 特に異論がなかったので，今回の検討会での意見を反映した JEAG4102 改定案を運転・保守分科会に上程することについて，分科会規約第 13 条(検討会)第 15 項に基づいて挙手にて決議の結果，出席委員の 5 分の 4 以上の賛成で承認された。

(4) その他

- ・ 事務局より誤記チェック依頼を発出する。締め切りは 4/30。
- ・ 改定案の修正等あれば，基本的には主査，副主査，事務局にて対応の上，検討会へ共有する。
- ・ 5/13 に運転・保守分科会で審議，3 週間の書面審議となる。可決されれば，6/24 に原子力規格委員会へ上程する。分科会でのコメント状況によっては，6 月中旬に検討会を行う可能性がある。

以上