

「JEAC4111-2003原子力発電所における安全のための品質保証規程」
平成18年度コース 講習会（平成19年2月22～23日）質問対応

No.	質問日	章項番号	質問内容	回答
1	H19.2.26	8.5.2 8.5.3	<p>当該章において、「実施した活動のレビュー」【8.5.2ではf)項,8.5.3ではe)項として記載】とは、JEAC4111の解説で、「これらの活動の実施状況を確認及びフォローすること。」と記述しています。</p> <p>私は、発電所の品質管理部門である「安全品質保証室」に所属しております。「実施状況の確認及びフォローすること」とは、個別に「是正処置」や「予防処置」の有効性を確認することとし、試験、検査等で確認する等の確認の手段に加え、記録もしておりますが、『各々のステップの実施日（実績）を一元管理する』程度の管理で良いのではとの意見も聞いております。8.5.2のf)項,8.5.3のe)項の意図するところをお教え下さい。</p>	<p>当該部分の解釈はISO9001:2000と変更ありません。実施状況のフォローの意味するところは、再発していないことの確認は勿論のこと、a)～e)で行った一連の活動が適切に実施されたかをレビューすることを要求しています。（予防処置も同じ）</p>